



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»**  
(ОАО «Самаранефтегаз»)

Почтовый/юридический адрес: Волжский проспект, д. 50, г. Самара, Октябрьский район, Российская Федерация, 443071  
Тел: (846) 333-02-32, 213-55-26, факс: (846) 333-45-08 E-mail: sng@samng.ru  
ОКПО 05013846, ОГРН 1026300956990, ИНН/КПП 6315229162/997150001

от 24.01.2015 № СНГ/24/2-268

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ЗАО  
«НПФ «Радио-Сервис»  
В.О. Щекатурову

О результатах опытно-промышленной  
эксплуатации дефектопоискового комплекса  
«Сталкер ВЛ».

Уважаемый Вадим Олегович!

В период с 15.09.2014г. по 24.11.2014г. на ПС 35/6кВ «Дмитриевская» ОАО «Самаранефтегаз» была проведена опытно-промышленная эксплуатация дефектопоискового комплекса «Сталкер ВЛ» производства ЗАО «НПФ» Радио – Сервис». Во время опытной эксплуатации на 1 секции шин 6кВ была обнаружена «земля» по прибору контроля изоляции. Оперативный персонал, воспользовавшись возможностями установленного комплекса «Сталкер ВЛ» в течение 25 минут обнаружил повреждение проходного изолятора 6кВ на вводе в ТП 6/0,4кВ., запитанной с одной из ВЛ-6кВ, без кратковременного отключения фидеров.

Возможности вышеуказанного комплекса позволяют значительно сократить недоборы продукции за счет исключения перерыва в электроснабжении потребителей, удобства в эксплуатации и простоты монтажа (опять же без перерывов в электроснабжении).

Исходя из этого, считаем возможным рекомендовать использование дефектопоискового комплекса «Сталкер ВЛ» на ПС 35/6(10)кВ ОАО «Самаранефтегаз».

С уважением,

Заместитель начальника управления энергетики  
главный инженер

А.В. Станин

0161037

В.В. Контанистов  
(84661)254-71